Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o.
ul. I. Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki

AB 1319

Formularz nr 1-07-08-PZJ z dn. 25.11.2020

Aleksandrów Łódzki, dnia 22.10.2021

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 68960-10-21

1. Nazwa i adres zleceniodawcy:	***Uniwersytet Medyczny w Łodzi*** ***Studium Wychowania Fizycznego i Sportu*** ***90-645 Łódź, ul. 6 Sierpnia 71***	
2. Numer zlecenia:	14133-2021	
3. Numer próbki:	**68960-10-21**	
4. Data i sposób otrzymania:	20.10.2021 dostarczone przez Próbkobiorcę	
5. Data rozpoczęcia badania: Data zakończenia badania:	20.10.2021 20.10.2021	
6. Rodzaj próbki:	***Woda***	
7. Stan próbki w momencie przyjęcia:	Próbki nieuszkodzone, właściwie zabezpieczone	
8. Opis próbki:	***Woda w niecce basenowej,*** data poboru: 20.10.2021 pobrana do sterylnej butelki, temperatura w chwili przyjęcia do laboratorium: 9,6°C	
9. Sposób pobrania próbek:	Próbki pobrane przez: Próbkobiorcę Nr protokołu pobrania: 20-10-KL-16/2021 / zgodnie z planem	
10. Metodyka pobrania próbki:	IZJ-63 wyd. 1 z dn. 07.05-2018	S*A

WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

Zatwierdzenie przez **Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zgierzu**
(Symbol zatwierdzenia PPIS-Z-HŚ-455/73/20 z dnia 30.12.2020) do poboru i badania wody

L.p.	Badana cecha	Metoda badania	S*	Wynik	Wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015. Dz.U.2015r, poz.2016	Stwierdzenie zgodności R*
Próbka nr: **68960-10-21**						
1.	Chlor wolny	PB-13 wyd.1 z dn.07.05.2018 na podstawie met. HACH LANGE☑	A	0,55±0,05* mg/l	0,3-0,6 (niecka basenowa) 0,7-1,0 (niecka basenowa z aerozolem wodno-powietrznym) 0,3-0,4 (niecka basenowa dla dzieci do lat 3)	ZGODNY
2.	Chlor związany (Metoda z obliczeń)	PB-13 wyd.1 z dn.07.05.2018 na podstawie met. HACH LANGE☑	A	0,21±0,02* mg/l	Max 0,2 (woda z systemu cyrkulacji) Max 0,3 (niecka basenowa, niecka basenowa z aerozolem wodno-powietrznym, niecka basenowa dla dzieci do lat 3)	ZGODNY
3.	Potencjał redox	PB-13 wyd.1 z dn.07.05.2018 na podstawie met. HACH LANGE☑	A	782±63* mV	6,5<pH≤7,3 – Min 750 mV 7,3<pH≤7,6 – Min 770 mV (niecka basenowa, niecka basenowa z aerozolem wodno-powietrznym) 6,5<pH≤7,3 – Min 750 mV 7,3<pH≤7,6 – Min 770 mV (niecka basenowa dla dzieci do lat 3)	ZGODNY

Kierownik Pracowni Fizykochemicznej
inż. Aleksandra [illegible]

e-mail: laboratorium.lcj@o2.pl lodzkiecentrum@o2.pl
tel./fax 42 632-51-75